CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo de Certificación
Esquema **Tipo 5**

Nro: PRG-CCO-0326

LS CERTIFICATION
certifica que el producto:

DENOMINACION	TIPO	CARACTERISTICAS	ORIGEN
GSETTE & GSETTE SUPEREASY	CABLES SUBTERRÁNEOS CON AISLACIÓN HEPR 0,6 – 1 KV, CLASE 5	Condutor - Fios de cobre nú Isolamento – Composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (Alto módulo). Cobertura – Composto termoplástico PVC flexível SEM CHUMBO retardante à chama e resistente a UV, tipo ST2. Tensão - 1kV, UNIPOLAR: 1 x 1,5 mm² a 1 x 300 mm² , MULTIPOLAR: 2 x 1,5 mm² a 5 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm² a 5 x 2,5 mm², 2 x 4 mm² a 5 x 4 mm², 2 x 6 mm² a 5 x 35 mm², 2 x 10 mm² a 5 x 10 mm², 2 x 16 mm² a 4 x 16 mm², 4 x 25 mm²,4 x 35 mm², 4 x 50 mm², 4 x 70 mm², 4 x 95 mm².	São Paulo - Brasil
OTORGADO A		**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL** Av. Pirelli, 1100 – Éden, 18103-085 Sorocaba São Paulo - Brasil	

LABSOL LS CERTIFICATION

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17065:2014
(Reaprobacion 2016)
OCP006

PRODUCTO CERTIFICADO
LS CERTIFICATION

Cumple los requisitos de:
La norma NP 2 007 88 y la Resolución 803/18 del Ministerio de Industria y Comercio

Fecha de Emisión: 2026-06-26
Fecha de Vencimiento: 2028-12-26

LS CERTIFICATION realiza actividades semestrales de vigilancia para verificar que el producto cumpla permanentemente con los requisitos respecto a los cuales fue evaluado inicialmente.
La vigencia de este Certificado puede ser consultada en la pagina web www.labsol.com.py

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN · LABSOL LS CERTIFICATION Productos · ASUNCIÓN - PARAGUAY

VICTOR GERMAN MARIA MONGES ROMERO
Gerente de Certificación

Firmado digitalmente por VICTOR GERMAN MARIA MONGES ROMERO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=VICTOR GERMAN MARIA MONGES ROMERO, serialNumber=CI4442201, givenName=VICTOR GERMAN MARIA, sn=MONGES ROMERO, ou=F2, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, c=PY
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931